

Datum	Ein-/Nachfüll- menge	Stand Wasserzähler	Anzahl der Hübe	DPD Wert (nach 30 Sek.)	Name/ Unterschrift

- Die theoretische Dosiermenge je Hub der P5 Pumpe liegt bei 0,69 ml gegen 7 bar.
- Die theoretische Dosiermenge je Hub der P8 Pumpe liegt bei 1,1 ml gegen 10 bar.
- Die DPD Werte ermitteln Sie mit dem Photometer auf Seite 27 dieser Preisliste.